

Deklaracja zgodności
zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17050-1



1. Nr deklaracji **BBECO-1/09/2020-F**
marka-dzień/miesiąc/rok-produkt
2. Dane wystawcy Bruk-Bet PV Sp. z o.o., ul. Mroźna 8, 33-102 Tarnów
3. Przedmiot deklaracji

Producent Bruk-Bet PV Sp. z o.o.

Typ Falowniki sieciowe (PV)

Modele	BBE-3-PL1	BBE-8-PL1	BBE-20-PL2
	BBE-4-PL1	BBE-10-PL1	BBE-25-PL2
	BBE-5-PL1	BBE-12-PL1	BBE-30-PL2
	BBE-6-PL1		BBE-33-PL2

Wersja oprogramowania v. 2.30

lub nowsza

Oprogramowanie może ulec fabrycznej zdalnej lub manualnej aktualizacji

Konfiguracja zgodna z PN-EN 50549-1:2019 /standard EN 50549-1:2019

4. Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami następujących dokumentów, określonymi dla instalacji PGM typu A:
- a. *Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz.U. UE L 112/1 z 27.4.2016),*
- b. *Wymogi Ogólnego Stosowania wynikające z rozporządzenia komisji UE 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci - zatwierdzone Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia 2 stycznia 2019 r.*
- z zastrzeżeniem punktu 5.
5. Informacje dodatkowe:

a. wykluczenia

Lista wymagań, których ww. przedmiot deklaracji nie spełnia (za spełnienie tych wymagań odpowiada inny komponent instalacji PGM):


L.p.	Artykuł	Wymóg	Uwagi
-		-	-

b. bank nastaw

Przyjęty dla Polski bank nastaw dla poszczególnych parametrów jest zgodny z wymaganiami dokumentów wskazanych w punkcie 4., o ile wartość danego parametru została w nich określona.

Podpisano w imieniu i z upoważnienia:

Bruk Bet PV Sp. z o.o.
Miejsce wystawienia, data:
Tarnów, 1 września 2020

Prezes Zarządu
Edyta Witkowska-Grześkiewicz

BRUK-BET PV Sp. z o.o.

Edyta Witkowska-Grześkiewicz, Prezes Zarządu Bruk-Bet PV Sp. z o.o.

